

Catre FORTECH
In attn. D-lui Lonca Mihai
Tel.: 40 264 453303 Fax: +40 264 438217 Mobile: <+40 724048183>
Email: aurel.lonca@fortech.ro

OFERTA DE PRET
Nr.IG 203 /00 din 17/05 /2017

Nr. crt.	Produs	Pret LEI	Cantitate	Pret total
1	MENTENANTA HIDRANTI ⤴ Accesul la hidrant este permanent liber (in acest scop nu se depoziteaza materiale in fata hidrantului sau pe hidrant) ⤴ Marcarea hidrantului sa fie vizibila si corecta ⤴ Starea tehnica a cutiilor de protectie (Cutii deteriorate datorita circulatiei autovehiculelor sau a unor interventii corespunzatoare) ⤴ Hidrantul sa nu fie descompletat ⤴ Modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se ca deschiderea, respectiv inchiderea sa se faca usor si complet ⤴ Starea furtunului sa fie corespunzatoare din punct de vedere calitativ, astfel incat sa nu cedeze la presiunea apei (acesta nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugerii, crapaturi, pe intreaga lungime, furtune situate in pichetul PSI) ⤴ Derularea si rularea furtunului in sens invers fata de cum a fost rulat initial ⤴ Sa nu fie evidente scurgeri sau corodari ⤴ Existenta cheilor de manevra ⤴ Existenta hidrantilor portativi si starea acestora ⤴ Debitul de apa este continuu si suficient ⤴ Decolmatarea hidrantilor de exterior ⤴ Teava de refulare din pichetul PSI functioneaza corespunzator ⤴ Se verifica gradul de etanseitate al garniturilor	35	14	490

Nr. crt.	Produs	Pret LEI	Cantitate	Pret total
2	MENTENATA TRAPE DE FUM In cadrul procedurii de verificare si intretinere a trapeelor de evacuare fum se vor executa urmatoarele: △ verificarea instalatiei electrice, a intrerupatoarelor care comanda inchiderea si deschiderea trapeelor △ ungerea dispozitivelor mecanice △ verificarea integritatii conductelor, a buteliei sub presiune si masurarea greutatii buteliei △ verificarea integritatii si a etanseitatii trapei de evacuare fum <u>PROCEDURA Verificare</u> Intretinerea mecanismelor de deschidere automata la incendiu trebuie sa respecte normativul DIN 18232, precum si indicatiile producatorului: Mecanismul de actionare Verificari si control: - Depuneri si coroziuni (indepartarea murdariei nu este o operatie care intra in service-ul normal al trapeelor); - Deteriorari exterioare (deformari plastice care ingradesc buna functionare si etansare a trapei); - Stabilitatea, ancorarea trapeelor; - Gradul de murdarire a zonelor de scurgere a apelor pluviale ale trapei – se face curatarea acolo unde este nevoie; - Deteriorari ale garniturilor; - Pozitionarea corecta a pistoanelor si legaturilor – se repositioneaza daca este nevoie; - Se verifica starea si stabilitatea balamelelor si articulatiilor – daca e cazul se inlocuiesc; - Piese mici precum suruburile de prindere, se inlocuiesc daca este cazul; - Murdarire, deteriorari si coroziuni ale cilindrilor pneumatici; - Deteriorarea si pozitionarea corecta ale sistemelor de siguranta a cilindrilor pneumatici – daca este cazul se inlocuiesc; - Stabilitatea si pozitionarea corecta a cilindrilor pneumatici – se fixeaza si se ajusteaza daca este cazul; - Spatiu suficient pentru deschiderea optima a trapeelor; - Rigiditatea intregului sistem pneumatic al mecanismului; - Starea sigurantelor termice (fiola termofuzibila) si a tubulaturii cu elementele rezistente la incendiu – se face curatarea sau se inlocuiesc; - Controlul capsulelor CO2 pentru deteriorari, depuneri sau pierderi – se inlocuiesc daca este cazul; - Stabilitatea aparatelor de vant – se indreapta daca este cazul. <u>Sistemele auxiliare</u> - Se verifica starea de functionare a intrerupatoarelor; - Retelele de legatura electrice si pneumatice intre component. Functionarea generala a mecanismului automat cu deschidere la incendiu - Verificarea functionarii generale a sistemului; - Completarea fisei de intretinere (service); - Se lipseste fisa de service cu data efectuarii controlului.	45	2	90
3	SERVICE STINGATOR TIP P6 demontare, verificare, golire, curățire, înlocuire agent de stingere, verificarea funcționabilității la subansamble, schimbare membrane și inele de etanșare, încărcare butelie , presurizare cu azot, vopsire, montare, etichetare conform standardelor în vigoare, sigilare.	13	33	429
4	SERVICE STINGATOR TIP SM6 demontare, verificare, golire, curățire, înlocuire agent de stingere, verificarea funcționabilității la subansamble, schimbare membrane și inele de etanșare, încărcare butelie , presurizare cu azot, vopsire, montare, etichetare conform standardelor în vigoare, sigilare.	11	6	66

Nr. crt.	Produs	Pret LEI	Cantitate	Pret total
5	SERVICE STINGATOR TIP G2 demontare, verificare, golire, curățire, înlocuire agent de stingere, verificarea funcționabilității la subansamble, schimbare membrane și inele de etanșare, încărcare butelie , presurizare cu azot, vopsire, montare, etichetare conform standardelor în vigoare, sigilare.	10	20	200

Mentenanța hidranți se realizează conform P118/2/2013 și NP118/3/2-15 semestrial

Mentenanța trape fum se realizează conform P118/2/2013 și NP118/3/2-15 anual

Mentenanța stingătoare de incendiu se realizează conform P118/2/2013 și NP118/3/2-15 anual

În urma mentenanțelor veți primi conform P118/2/2013 și NP118/3/2-15 registrul de evidență și control al instalației, proces verbal recepție și raport de execuție lucrări.

Preturile nu includ TVA.

Termenul de execuție :0-5 zile

Termenul și modalitatea de plată:conform contract.

Livrarea marfii va fi însoțită de certificate de garanție, calitate și conformitate.

Valabilitatea ofertei este de 30 de zile.

Pentru alte produse va rugăm să accesați www.rivertrade.ro

Cu stimă,
Gabriela Iova

